Tabela z nastavitvami sistema

Upoštevne enote

EBSH11P30D▲▼
EBSHB11P30D▲▼
EBSH11P50D▲▼
EBSHB11P50D▲▼
EBSH16P30D▲▼
EBSHB16P30D▲▼
EBSH16P50D▲▼
EBSHB16P50D▲▼
EBSX11P30D▲▼
EBSXB11P30D▲▼
EBSX11P50D▲▼
EBSXB11P50D▲▼
EBSX16P30D▲▼
EBSXB16P30D▲▼
EBSX16P50D▲▼
EBSXB16P50D▲▼

Opombe

(*1) 300 Rezervoar
(*2) 500 Rezervoar
(*3) *X*
(*4) *H*
(*5) *B*
(*6) EKECBUA3V
(*7) EKECBUA6V
(*8) EKECBUA9W
(*9) Brez rez. grelnika
(*10) 11P
(*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z
▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
Prostor						
	└ Zaščita pred zmrzovanjem					
1.4.1	[2-06]	Aktiviranje	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno**		
1.4.2	[2-05]	Nas. točka prostora	R/W	4~16°C, korak: 1°C **8°C**		
	└ Območje nastavitvene točke					
1.5.1	[3-07]	Min. vrednost ogrevanja	R/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Maks. vrednost ogrevanja	R/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Min. vrednost hlajenja	R/W	15~25°C, korak: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Maks. vrednost hlajenja	R/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
Prostor						
1.6	[2-09]	Odstopanje tipala	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Odstopanje tipala	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
	└ Nas. točka prostora za udobno del.					
1.9.1	[9-0A]	Nas. točka ogrevanja za udobno del.	R/W	[3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Nas. točka za udobno del. hlajenja	R/W	[3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
Glavno območje						
2.4		Način nas. točke		0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla. **2: Vremensko vodenje**		
	└ Krivulja za VV ogrev.					
2.5	[1-00]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
	└ Krivulja za vrem. vod. hlaj.					
2.6	[1-06]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Glavno območje						
2.7	[2-0C]	Vrsta oddajnika toplo.	R/W	**0: Talno ogrevanje** 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik		
	└ Območje nastavitvene točke					
2.8.1	[9-01]	Min. vrednost ogrevanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Maks. vrednost ogrevanja	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Min. vrednost hlajenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
2.8.4	[9-02]	Maks. vrednost hlajenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
Glavno območje						
2.9	[C-07]	Nadzor	R/W	**0: Nadzor T izh.v.** 1: Nadzor Z sob.t. 2: Nadzor sob.t.		
2.A	[C-05]	Vrsta termostata	R/W	0: Zahteve uporabniškega vmesnika (vklj. s hitro logiko) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
	└ Razlika T					
2.B.1	[1-0B]	Razlika T pri ogr.	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, korak: 1°C [2-0C]≠2 (Hladilnik): 5°C [2-0C]=2 (Hladilnik): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Razlika T pri hla.	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
	└ Modulacija					
2.C.1	[8-05]	Modulacija	R/W	**0: Ne** 1: Da		

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
2.C.2	[8-06]	Maks. modulacija	R/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		
└ Zaporni ventil						
2.D.1	[F-0B]	Med segrevanjem	R/W	**0: Ne** 1: Da		
2.D.2	[F-0C]	Med hlajenjem	R/W	0: Ne **1: Da**		
Glavno območje						
2.E		Vrsta krivulje za VV	R/W	0: 2-točkovna **1: Naklon-zamik**		
Dodatno območje						
3.4		Način nas. točke		0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla. **2: Vremensko vodenje**		
└ Krivulja za VV ogrev.						
3.5	[0-00]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
3.5	[0-02]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
└ Krivulja za vrem. vod. hlaj.						
3.6	[0-04]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
3.6	[0-05]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
Dodatno območje						
3.7	[2-0D]	Vrsta oddajnika toplo.	R/O	0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota **2: Hladilnik**		
└ Območje nastavitvene točke						
3.8.1	[9-05]	Min. vrednost ogrevanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Maks. vrednost ogrevanja	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Min. vrednost hlajenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
3.8.4	[9-08]	Maks. vrednost hlajenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
Dodatno območje						
3.A	[C-06]	Vrsta termostata	R/W	0: Zahteve uporabniškega vmesnika (vklj. s hitro logiko) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
└ Razlika T						
3.B.1	[1-0C]	Razlika T pri ogr.	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Hladilnik): 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Hladilnik): **8°C**		
3.B.2	[1-0E]	Razlika T pri hla.	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
Dodatno območje						
3.C		Vrsta krivulje za VV	R/O	0: 2-točkovna **1: Naklon-zamik**		
Ogrevanje/hlajenje prostora						
└ Območje delovanja						
4.3.1	[4-02]	Izkl. T ogr. pros.	R/W	14~35°C, korak: 1°C **35°C**		
4.3.2	[F-01]	Izkl. T hlaj. pros.	R/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
Ogrevanje/hlajenje prostora						
4.4	[7-02]	Število območij	R/W	**0: Eno območje** 1: Dve območji		
4.5	[F-0D]	Način del. črpalke	R/W	0: Neprekinjeno **1: Vzorec** 2: Zahteva		
4.6	[E-02]	Vrsta enote	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverzibilno (*3)** **1: Samo ogrevanje (*4)**		
4.7	[9-0D]	Omejitev hitrosti črpalke	R/W	0~8, korak:1 0: Brez omejitve 1~4: 90~60% hitrost črpalke 5~8: 90~60% hitrost črpalke med vzorčenjem **6 80% pump speed during sampling med vzorčenjem**		
Ogrevanje/hlajenje prostora						

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
4.9	[F-00]	Črpalka izven razpona	R/W	**0: Omejeno** 1: Dovoljeno		
4.A	[D-03]	Povečanje okrog 0°C	R/W	0: Ne **1: povečanje 2°C, razpon 4°C** 2: povečanje 4°C, razpon 4°C 3: povečanje 2°C, razpon 8°C 4: povečanje 4°C, razpon 8°C		
4.B	[9-04]	Presežno	R/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Zaščita pred zmrzovanjem	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno**		
Rezer.						
5.2	[6-0A]	Nas. točka za udobno del.	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
5.3	[6-0B]	Nas. točka za varčno del.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Nas. točka za vnov. ogr.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Način ogrevanja	R/W	**0: Samo vnov. ogr.** 3 vnovično ogrevanje po urniku		
└ Dezinfekcija						
5.7.1	[2-01]	Aktiviranje	R/W	**0: Ne** 1: Da		
5.7.2	[2-00]	Dan delovanja	R/W	0: Vsak dan 1: Ponedeljek 2: Torek 3: Sreda 4: Četrtek **5: Petek** 6: Sobota 7: Nedelja		
5.7.3	[2-02]	Začetni čas	R/W	0~23 h, korak h1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Nas. točka rezervoarja	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	R/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
Rezer.						
5.8	[6-0E]	Maksimalno	R/W	[E-07]=4 40~75°C, korak: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Histereza	R/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Histereza vnovičnega ogrevanja	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
5.B		Način nas. točke	R/W	**0: Abs.** 1: Vremensko vodenje		
└ Krivulja za VV						
5.C	[0-0B]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **50°C**		
5.C	[0-0C]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0D]	Visoka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
Rezer.						
5.D	[6-01]	Obrobno	R/W	0~10°C, korak: 1°C **0°C**		
5.E		Vrsta krivulje za VV	R/O	0: 2-točkovna **1: Naklon-zamik**		
Uporab. nastavitve └ Tiho						
7.4.1		Način	R/W	**0: IZKLOP** 1: Ročno 2: Samodejno		
7.4.3		Nivo	R/W	**0: Tiho** 1: Še tišje 2: Najtišje		
└ Tarifa el. en.						
7.5.1		Visoko	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Srednje	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Nizko	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Uporab. nastavitve						
7.6		Cena plina	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Nastavitve monterja └ Čarovnik za konfiguracijo └ Sistem						
9.1.3.2	[E-03]	Vrsta rez. grel.	V.ogr./O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: brez grelnika (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za gos.	R/O	**HPSU 'vgrajen'**		
9.1.3.4	[4-06]	Zasilno del.	R/W	0: Ročno 1: Samodejno 2: Samo. red Ogr. pros./ STV VKLOP **3: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP** 4: Samo. normalno Ogr. pros./ STV IZKLOP		
9.1.3.5	[7-02]	Število območij	R/W	**0: Eno območje** 1: Dve območji		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem, napolnjen z glikolno mešanico	R/O	**0: Ne** 1: Da		

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.1.3.7	[6-02]	Moč pospeš. grelnika	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentno	R/W	**0 brez** 1 bivalentno skozi zbiralnik **2 rezervoar za STV, bivalentno (*5)** 3 rezervoar za ogrevanje + STV, bivalentno		
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Solarno delovanje za STV **2: Solarno delovanje za STV in ogrevanje prostora**		
		└ Rezervni grelnik				
9.1.4.1	[5-0D]	Napetost	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	V.ogr./W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovanju		
9.1.4.3	[6-03]	Korak moči 1	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.1.4.4	[6-04]	Dodaten korak moči 2	V.ogr./W (*7, *8) V.ogr./O (*6, *9)	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
		└ Glavno območje				
9.1.5.1	[2-0C]	Vrsta oddajnika toplo.	R/W	**0: Talno ogrevanje** 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik		
9.1.5.2	[C-07]	Nadzor	R/W	**0: Nadzor T izh.v.** 1: Nadzor Z sob.t. 2: Nadzor sob.t.		
9.1.5.3		Način nas. točke	R/W	0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla. **2: Vremensko vodenje**		
9.1.5.4		Urnik	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.1.5.5		Vrsta krivulje za VV	R/W	0: 2-točkovna **1: Naklon-zamik**		
9.1.6	[1-00]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
		└ Dodatno območje				
9.1.8.1	[2-0D]	Vrsta oddajnika toplo.	R/W	0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota **2: Hladilnik**		
9.1.8.3		Način nas. točke	R/W	0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla. **2: Vremensko vodenje**		
9.1.8.4		Urnik	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.1.9	[0-00]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.1.A	[0-05]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
		└ Rezer.				
9.1.B.1	[6-0D]	Način ogrevanja	R/W	**0: Samo vnov. ogr.** 3 vnovično ogrevanje po urniku		
9.1.B.2	[6-0A]	Nas. točka za udobno del.	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Nas. točka za varčno del.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Nas. točka za vnov. ogr.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Histereza vnovičnega ogrevanja	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
	└ Topla voda za gos.					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za gos.	R/O	**HPSU 'vgrajen'**		
9.2.2	[D-02]	Črpalka za STV	R/W	**0: Brez črpalke za STV** 1: Takojšnja topla voda 2: Dezinfekcija 3: Obtok 4: Obtok in dezinfekcija		
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Solarno delovanje za STV **2: Solarno delovanje za STV in ogrevanje prostora**		
	└ Rezervni grelnik					
9.3.1	[E-03]	Vrsta rez. grel.	V.ogr./O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: brez grelnika (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.3.2	[5-0D]	Napetost	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	V.ogr./W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovaniu		
9.3.4	[6-03]	Korak moči 1	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.3.5	[6-04]	Dodaten korak moči 2	V.ogr./W (*7, *8) V.ogr./O (*6, *9)	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.3.6	[5-00]	Ravnotežje: Dezaktivirati rezervni grelnik (ali zunanji rezervni vir toplote v bivalentnem sistemu) nad ravnotežno temperaturo za ogrevanje prostora?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.3.7	[5-01]	Ravnotežna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Uporaba	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno** 2: Samo topla voda za gos.		
	└ Pospeševalni grelnik					
9.4.1	[6-02]	Moč	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	Časovnik za varčno delovanje POG	R/W	20~95 min, korak: 5 min **50 min**		
9.4.4	[4-03]	Uporaba	R/W	0: Omejeno 1: Dovoljeno 2: Prekrivanje **3: Izklop kompresorja** 4: Samo zaščita pred legionelo		
	└ Zasilno del.					
9.5.1	[4-06]	Zasilno del.	R/W	0: Ročno 1: Samodejno 2: Samo. red Ogr. pros./ STV VKLOP **3: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP** 4: Samo. normalno Ogr. pros./ STV IZKLOP		
9.5.2	[7-06]	Prisilni izklop kompresorja	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
	└ Uravnoteženje					
9.6.1	[5-02]	Prednostno ogrevanje prostora	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.6.2	[5-03]	Prednostna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Zamik nastavitvene točke POG	R/W	0~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Čas preprečevanja recikliranja	R/W	0~10 h, korak: 0,5 h **0,5 h**		
9.6.5	[8-00]	Časovnik za minimalno delovanje	R/O	0~20 min, korak: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Časovnik za maksimalno delovanje	R/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Dodatni časovnik	R/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
Nastavitve monterja						
9.7	[4-04]	Preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi	R/W	0: Neprekinjeno delovanje črpalke **1: Prekinitveno delovanje črpalke (*5)** **2: IZKLOP (če ni *5)**		
	└ Napajanje po ugodni tarifi za kWh					

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.8.2	[D-00]	Omogoči grelnik	R/W	**0: Brez** 1: Samo pos.grel. 2: Samo rez.grel. 3: Vsi grelniki		
9.8.3	[D-05]	Omogoči črpalko	R/W	0: Prisilni izklop **1: Kot običajno**		
9.8.4	[D-01]	Napajanje po ugodni tarifi za kWh	R/W	**0: Ne** 1: Aktivno odprto 2: Aktivno zaprto 3: Pametno električno omrežje		
9.8.6		Omogoči električne grelnike	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.8.7		Omogoči shranjevanje v prostor	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.8.8		Omejitev Nastavitev kW	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **2 kW**		
	└ Nadzor energijske porabe					
9.9.1	[4-08]	Nadzor energijske porabe	R/W	**0: Brez omejitve** 1: Neprekinjeno 2: Digitalni vhodi 3: Nadzor obremenitve		
9.9.2	[4-09]	Tip	R/W	0: Tok **1: Moč**		
9.9.3	[5-05]	Omejitev	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Omejitev 1	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Omejitev 2	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Omejitev 3	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Omejitev 4	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Omejitev	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Omejitev 1	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Omejitev 2	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Omejitev 3	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Omejitev 4	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Prednostni grelnik		**0: Brez** 1: Pospeš. grelnik 2: Rez. grelnik		
9.9.F	[7-07]	Aktiviranje BBR16* *Nastavitve BBR16 so vidne samo, kadar je za jezik uporabniškega vmesnika nastavljena švedščina.	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
	└ Merjenje energije					
9.A.1	[D-08]	Električni števec 1	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh		
9.A.2	[D-09]	Električni števec 2 / PV meter	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter) 8 1 impulz/m³ (nadzor plina) 9 10 impulzov/m³ (nadzor plina) 10 100 impulzov/m³ (nadzor plina)		
	└ Tipala					
9.B.1	[C-08]	Zunanje tipalo	R/W	**0: Ne** 1: Zunanje tipalo 2: Sobno tipalo		
9.B.2	[2-0B]	Odstopanje Z tipala ok.	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Povprečenje časa	R/W	**0: Brez povpr.** 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
	└ Bivalentno					
9.C.1	[C-02]	Bivalentno	R/W	**0 brez** 1 bivalentno skozi zbiralnik **2 rezervoar za STV, bivalentno (*5)** 3 rezervoar za ogrevanje + STV, bivalentno		
9.C.2	[7-05]	učinkovitost kotla	R/W	**0: Zelo vis.** 1: Visoko 2: Srednje 3: Majhna 4: Zelo niz.		
9.C.3	[C-03]	Temperatura	R/W	-25~25°C, korak: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Histereza	R/W	2~10°C, korak: 1°C **3°C**		
Nastavitve monterja						
9.D	[C-09]	Izhod alarma	R/W	**0: Običajno odprt** 1: Običajno zaprt		
9.E	[3-00]	Samodejni ponovni zagon	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.F	[E-08]	Funkcija varčne rabe	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno**		
9.G		Onemogoči zaščite	R/W	**0: Ne** 1: Da		

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
└ Pregled nastavitev sistema						
9.I	[0-00]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[0-02]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[0-05]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Visoka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.I	[1-04]	Vremensko vodeno hlajenje glavnega območja temperature izhodne vode.	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno**		
9.I	[1-05]	Vremensko vodeno hlajenje dodatnega območja temperature izhodne vode	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno**		
9.I	[1-06]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Kolikšen je čas povprečenja zunanje temperature?	R/W	**0: Brez povpr.** 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
9.I	[1-0B]	Kakšna je želena delta T pri ogrevanju za glavno območje?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, korak: 1°C [2-0C]≠2 (Hladilnik): **5°C** [2-0C]=2 (Hladilnik): **10°C**		
9.I	[1-0C]	Kakšna je želena delta T pri ogrevanju za dodatno območje?	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Hladilnik): 3~10°C, korak: 1°C **5°C** [2-0D]=2 (Hladilnik): **8°C**		
9.I	[1-0D]	Kakšna je želena delta T pri hlajenju za glavno območje?	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Kakšna je želena delta T pri hlajenju za dodatno območje?	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Kdaj naj se funkcija dezinfekcije izvede?	R/W	0: Vsak dan 1: Ponedeljek 2: Torek 3: Sreda 4: Četrtek **5: Petek** 6: Sobota 7: Nedelja		
9.I	[2-01]	Ali naj se izvede funkcija dezinfekcije izvede?	R/W	**0: Ne** 1: Da		

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[2-02]	Kdaj naj se funkcija dezinfekcije začne?	R/W	0~23 h, korak h1 **1**		
9.I	[2-03]	Kolikšna je ciljna temperatura za dezinfekcijo?	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Kako dolgo je treba vzdrževati temperaturo rezervoarja?	R/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Temperatura zaščite prostora pred zmrzovanjem	R/W	4~16°C, korak: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Zaščita prostora pred zmrzovanjem	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno**		
9.I	[2-09]	Nas. zamik izmerjene temperature prostora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Nas. zamik izmerjene temperature prostora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Kolikšen je potrebni zamik izmerjene zunanje temp.?	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Katera vrsta oddajnika je prik. na osred. obm. temp. izh. vode?	R/W	**0: Talno ogrevanje** 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik		
9.I	[2-0D]	Katera vrsta oddajnika je prik. na dod. obm. temp. izh. vode?	R/W	0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota **2: Hladilnik**		
9.I	[2-0E]	Kolikšen je največji dovoljeni tok prek toplotne črpalke?	R/W	20~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Ali je dovoljen samodejni ponovni zagon enote?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Kolikšna je maks. želena temp. prostora pri ogrevanju?	R/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Kolikšna je minimalna želena temperatura prostora pri ogrevanju?	R/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Kolikšna je maks. želena temp. prostora pri hlajenju?	R/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Kolikšna je min. želena temp. prostora pri hlajenju?	R/W	15~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Kateri model črpalke se uporablja	R/O	**0: model črpalke 0 (*10)** **1: model črpalke 1 (*11)**		
9.I	[3-0D]	Če je montiran dvoobmočni komplet, protiblokirni element črpalk kompleta in mešalnega ventila kompleta	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[4-00]	V katerem načinu deluje rez. grelnik?	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno** 2: Samo topla voda za gos.		
9.I	[4-01]	Kateri el. grelnik ima prednost?	R/W	**0: Brez** 1: Pospeš. grelnik 2: Rez. grelnik		
9.I	[4-02]	Pod kakšno vred. zunanje temp. je dovoljeno ogrevanje?	R/W	14~35°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[4-03]	Odobritev delovanja pospeševalnega grelnika.	R/W	0: Omejeno 1: Dovoljeno 2: Prekrivanje **3: Izklop kompresorja** 4: Samo zaščita pred legionelo		
9.I	[4-04]	Preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi	R/W	0: Neprekinjeno delovanje črpalke **1: Prekinitveno delovanje črpalke (*5)** **2: IZKLOP (če ni *5)**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Zasilno del.	R/W	0: Ročno 1: Samodejno 2: Samo. red Ogr. pros./ STV VKLOP **3: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP** 4: Samo. normalno Ogr. pros./ STV IZKLOP		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Kateri način omej. moči je potreben v sistemu?	R/W	**0: Brez omejitve** 1: Neprekinjeno 2: Digitalni vhodi 3: Nadzor obremenitve		
9.I	[4-09]	Katera vrsta omej. moči je potrebna?	R/W	0: Tok **1: Moč**		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnega grelnika	V.ogr./W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovanju		
9.I	[4-0B]	Histereza samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Zamik samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Ravnotežje: Dezaktivirati rezervni grelnik (ali zunanji rezervni vir toplote v bivalentnem sistemu) nad ravnotežno temperaturo za ogrevanje prostora?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[5-01]	Kolikšna je ravnotežna temperatura za stavbo?	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prednostno ogrevanje prostora.	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[5-03]	Temperatura prednostnega ogrevanja prostora.	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Nastavitvena točka za popravek temperature tople vode za gospodinjstvo.	R/W	0~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 1?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 2?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 3?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[5-08]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 4?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 1?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 2?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 3?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 4?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Napetost rezervnega grelnika	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika, ki določa vklopno temperaturo toplotne črpalke.	R/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika, ki določa izklopno temperaturo toplotne črpalke.	R/W	0~10°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[6-02]	Kolikšna je zmogljivost pospeš. grelnika?	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Kolikšna je zmogljivost 1. stopnja rezervnega grelnika?	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.I	[6-04]	Kolikšna je zmogljivost 2. stopnja rezervnega grelnika?	V.ogr./W (*7, *8) V.ogr./O (*6, *9)	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Katera histereza naj se uporabi za način vnovičnega ogrevanja?	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--moč_grelnega_traku		**0**		
9.I	[6-0A]	Kolikšna je želena udobna temp. skladiščenja?	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[6-0B]	Kolikšna je želena varčna temp. skladiščenja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Kolikšna je želena temperatura vnovičnega ogrevanja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Kateri je želeni način nas.toč. pri ogrev. tople vode za gos.?	R/W	**0: Samo vnov. ogr.** 3 vnovično ogrevanje po urniku		
9.I	[6-0E]	Kolikšna je maks. nas. točka temperature?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Presežna temperatura pospeševalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo.	R/W	0~4°C, korak: 1 °C **0°C**		
9.I	[7-01]	Histereza pospeševalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo.	R/W	2~40°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Koliko območij temperature izh. vode se uporablja?	R/W	**0: 1 obm. T izh.v.** 1: 2 obm. T izh.v.		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	učinkovitost kotla	R/W	**0: Zelo vis.** 1: Visoko 2: Srednje 3: Majhna 4: Zelo niz.		
9.I	[7-06]	Prisilni izklop kompresorja	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[7-07]	Aktiviranje BBR16* *Nastavitve BBR16 so vidne samo, kadar je za jezik uporabniškega vmesnika nastavljena švedščina.	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[7-08]	Plastenje STV	R/W	**0: Onemogočeno (*2)** **1: Omogočeno (*1)**		
9.I	[7-09]	--		**20**		
9.I	[7-0A]	Če je montiran dvoobmočni komplet, stalna PWM črpalke za dodatno območje.	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Če je montiran dvoobmočni komplet, stalna PWM črpalke za glavno območje.	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Če je montiran dvoobmočni komplet, čas, ki ga potrebuje mešalni ventil, da se obrne z ene strani na drugo.	R/W	20~300 sekund, korak 5 s **125 sekund**		
9.I	[7-0D]	Vrednost histereze, ki se uporablja za nadzor bivalentnega delovanja rezervoarja, kadar podpira ogrevanje prostora	R/W	2~20, korak 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Zamik nastavitvene točke, ki določa, kdaj je rezervoar dovolj visoko za prehod v presežno stanje	R/W	2~22, korak 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Minimalni čas delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo.	R/O	0~20 min, korak: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimalni čas delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo.	R/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Čas protirecikliranja.	R/W	0~10 h, korak: 0,5 h **0,5 h**		
9.I	[8-03]	Časovnik za zamik delovanja pospeševalnega grelnika.	R/W	20~95 min, korak: 5 min **50 min**		
9.I	[8-04]	Dodatni čas delovanja za maksimalni čas delovanja.	R/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Želite omogočiti modul. T izh. vode za nadzor prostora?	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[8-06]	Modulacija maksimalne temperature izhodne vode.	R/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Kolikšna je želena udobna gl. T izh. vode pri hlajenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1° **18°C**		
9.I	[8-08]	Kakšna je želena varčna gl. T izh. vode pri hlajenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1° **20°C**		
9.I	[8-09]	Kolikšna je želena udobna gl. T izh. vode pri ogrevanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Kolikšna je želena varčna gl. T izh. vode pri ogrevanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[9-00]	Kolikšna je maks. želena T izh. vode za osred. obm. pri ogrev.?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za glavno območje pri ogrevanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Kolikšna je maks. želena T izh. vode za osred. obm. pri hlaj.?	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za glavno območje pri hlajenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
9.I	[9-04]	Presežna temperatura izhodne vode.	R/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za dodatno območje pri ogrevanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Kolikšna je maks. želena T izh. vode za dod. obm. pri ogrev.?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za dodatno območje pri hlajenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C **7°C**		
9.I	[9-08]	Kolikšna je maks. želena T izh. vode za dod. obm. pri hlaj.?	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Kolikšno je dopustno znižanje T izh.vode med zagonom hlajenja?	R/W	1~18°C, korak: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Kolikšna je temperatura za shranjevanje v prostor pri ogrevanju?	R/W	[3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Kolikšna je temperatura za shranjevanje v prostor pri hlajenju?	R/W	[3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Histereza temperature prostora.	R/W	1~6°C, korak: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Omejitev hitrosti črpalke	R/W	0~8, korak:1 0: Brez omejitve 1~4: 90~60% hitrost črpalke 5~8: 90~60% hitrost črpalke med vzorčenjem **6 80% pump speed during sampling med vzorčenjem**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Prednost tople vode za gospodinjstvo.	R/W	0: Prednost solarnega delovanja **1: Prednost toplotne črpalke**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Ali je priključen zunanji rezervni vir toplote?	R/W	**0 brez** 1 bivalentno skozi zbiralnik **2 rezervoar za STV, bivalentno (*5)** 3 rezervoar za ogrevanje + STV, bivalentno		
9.I	[C-03]	Temperatura za aktiviranje bivalentnega delovanja.	R/W	-25~25°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Temperatura histereze bivalentnega delovanja.	R/W	2~10°C, korak: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Kakšen kontakt za toplot. zah. se uporablja za osred. obm.?	R/W	0: - 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
9.I	[C-06]	Kakšen kontakt za toplot. zah. se uporablja za dod. obm.?	R/W	0: Zahteve uporabniškega vmesnika (vklj. s hitro logiko) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
9.I	[C-07]	Kateri način nadzora enote se uporablja za funkcije pros.?	R/W	**0: Nadzor T izh.v.** 1: Nadzor Z sob.t. 2: Nadzor sob.t.		
9.I	[C-08]	Kakšno zunanje tipalo je nameščeno?	R/W	**0: Ne** 1: Zunanje tipalo 2: Sobno tipalo		
9.I	[C-09]	Kakšna vrsta izh. kontakta alarma je potrebna?	R/W	**0: Običajno odprt** 1: Običajno zaprt		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Kateri grelniki so dovoljeni, če je napaj. pred. kWh odk.?	R/W	**0: Brez** 1: Samo pos.grel. 2: Samo rez.grel. 3: Vsi grelniki		
9.I	[D-01]	Vrsta kontakta za names. tlač. stikala za prednos. tarifo kWh?	R/W	**0: Ne** 1: Aktivno odprto 2: Aktivno zaprto 3: Pametno električno omrežje		
9.I	[D-02]	Katera vrsta črpalke za toplo vodo za gos. je nameščena?	R/W	**0: Brez črpalke za STV** 1: Takojšnja topla voda 2: Dezinfekcija 3: Obtok 4: Obtok in dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija temperature izhodne vode okrog 0°C.	R/W	0: Ne **1: povečanje 2°C, razpon 4°C** 2: povečanje 4°C, razpon 4°C 3: povečanje 2°C, razpon 8°C 4: povečanje 4°C, razpon 8°C		
9.I	[D-04]	Ali je priključeno tiskano vezje za ukaze?	R/W	**0: Ne** 1: Nadzor por. En.		
9.I	[D-05]	Ali črpalka lahko deluje, če je napaj. pred. kWh odk.?	R/W	0: Prisilni izklop **1: Kot običajno**		

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[D-07]	Ali je solarni komplet priključen?	R/W	0: Ne 1: Solarno delovanje za STV **2: Solarno delovanje za STV in ogrevanje prostora**		
9.I	[D-08]	Ali se za merjenje moči uporablja zunanji števec kWh?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh		
9.I	[D-09]	Ali se za merjenje moči uporablja zunanji števec kWh, števec kWh za pametno električno omrežje ali števec plina za hibridno enoto?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter) 8 1 impulz/m³ (nadzor plina) 9 10 impulzov/m³ (nadzor plina) 10 100 impulzov/m³ (nadzor plina)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Katera vrsta enote je nameščena?	R/O	0~5 **0: Deljena niz.T**		
9.I	[E-01]	Kateri tip kompresorja je nameščen?	R/O	**1**		
9.I	[E-02]	Kakšne vrste je prog. oprema notranje enote?	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Reverzibilno (*3)** **1: Samo ogrevanje (*4)**		
9.I	[E-03]	Koliko stopenj ima rezervni grelnik?	V.ogr./O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: brez grelnika (*9)** 1: zun. grelnik **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.I	[E-04]	Ali zunanja enota omogoča varčno delovanje?	R/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-05]	Ali sistem lahko pripravi toplo vodo za gos.?	R/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Katera vrsta rezer. za toplo vodo za gos. je nameščena?	R/W	0~8 0 Rezervoar OSO 150/180 1 FS z rez. grelnikom 2 FS s pospeš. grelnikom 3 Rezervoar OSO 200/250/300 **4 Rotex brez pospeš. grelnika (HYB)** 5 Rotex s pospeš. grelnikom 6 Rezervoar drugega proizvajalca za HYB 7 Rezervoar drugega proizvajalca, tuljava >= 1,05 m² 8 Rezervoar drugega proizvajalca, tuljava >= 1,8 m²		
9.I	[E-08]	Funkcija varčne rabe za zunanjo enoto.	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0A]	Rezervoar prostornina	R/O	**30 (*1)** **50 (*2)**		
9.I	[E-0B]	Je nameščen set za dve coni?	R/W	**0: Ni nameščeno** 1: - 2: Montiran dvoobmočni komplet		
9.I	[E-0C]	Katera vrsta dvoobmočnega sistema je montirana?	R/W	**0: Brez hidravličnega ločevalnika/brez direktne črpalke** 1: S hidravličnim ločevalnikom/brez direktne črpalke 2: S hidravličnim ločevalnikom/z direktno črpalko		
9.I	[E-0D]	Je sistem napolnjen z glikolno mešanico?	R/O	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Delovanje črpalke je dovoljeno izven območja.	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[F-01]	Nad kakšno vred. zunanje temp. je dovoljeno hlajenje?	R/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Se kotel rezervoarja omogoči?	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[F-07]	Izračun učinkovitosti	R/W	**0: Omogočeno** 1: Onemogočeno		
9.I	[F-08]	Omogoči neprekinjeno ogrevanje med odmrzovanjem	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[F-09]	Delovanje črpalke med nepravilnim pretokom.	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Ali naj se zaporni ventil med izklopom ogrevanja zapre?	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[F-0C]	Ali naj se zaporni ventil med hlajenjem zapre?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[F-0D]	V katerem načinu deluje črpalka?	R/W	0: Neprekinjeno **1: Vzorec** 2: Zahteva		
9.I	[F-0E]	Maks_podpora za ogrevanje rezervoarja	R/W	10~35 kW, korak: 1kW **20 kW**		

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
Nastavitve dvoobmočnega kompleta						
9.P.1	[E-0B]	Montiran dvoobmočni komplet	R/W	**0: Ni nameščeno** 1: - 2: Montiran dvoobmočni komplet		
9.P.2	[E-0C]	Vrsta dvoobmočnega sistema	R/W	**0: Brez hidravličnega ločevalnika/brez direktne črpalke** 1: S hidravličnim ločevalnikom/brez direktne črpalke 2: S hidravličnim ločevalnikom/z direktno črpalko		
9.P.3	[7-0A]	Stalna PWM črpalke za dodatno območje	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Stalna PWM črpalke za glavno območje	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Čas obračanja mešalnega ventila	R/W	20~300 s, korak 5 s **125 s**		

(*1) 300 Rezervoar_(*2) 500 Rezervoar_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Brez rez. grelnika_
(*10) 11P_(*11) 16P